



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando dei Vigili del Fuoco di PADOVA

Ufficio Prevenzione Incendi

Prot. N° **25396**

Allegati

Risposta al foglio n. del

Padova, 30/1/21

Alla Ditta A.R.C. S.R.L.
VIA ARZARI, 6
35011 CAMPODARSEGO

alla c.a. Sig. LORIS

GASPARINI

Al Sig. Sindaco del Comune di
CAMPODARSEGO

OGGETTO : VALUTAZIONE DI CONFORMITA' **POSITIVA CONDIZIONATA** DEL PROGETTO AI
SENSI DELL'ART. 3 D.P.R. N. 151/2011.

Pratica VV.F. n. 27042 relativa all'attività n. 54.1.B - 70.1.B74.2.B del D.P.R. N.
151/2011.

Ditta A.R.C. S.R.L. - VIA ARZARI 6 CAMPODARSEGO.-

Responsabile dell'Istruttoria Tecnica: D.V.D. Salvatore ESPOSITO

Con riferimento alla domanda presentata da codesta ditta in data **30/12/2020**, intesa ad ottenere la valutazione di conformità del progetto presentato ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 151/2011, visto l'esito dell'esame delle documentazioni effettuato da funzionario tecnico di questo Comando, si trasmette il provvedimento di CONFORMITÀ POSITIVO CONDIZIONATO alle prescrizioni riportate nella nota allegata del Responsabile del Procedimento rispetto alle norme di riferimento e regole dell'arte, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi.

Prima dell'esercizio dell'attività, codesta Ditta dovrà darne comunicazione a questo Comando, mediante segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La S.C.I.A. dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2 comma 7 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, ovvero:

- ✓ Art. 4 del DM 7/8/2012, facendo riferimento all'allegato II al medesimo decreto per quanto relativo alle Certificazioni e Dichiarazioni a corredo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

In particolare dovranno essere prodotti i seguenti modelli, debitamente compilati e sottoscritti:

mod. "elenco cert/dich. di conformità" mod. "comp. attività"

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi a :

- ✓ Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della L. 06/12/1971 n° 1034 entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica.
- ✓ Presidente della Repubblica ai sensi degli artt.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.

Il Comandante

(DS Dott. Ing. Cristiano CUSIN)

(firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge)



Padova, 30/1/21

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando dei Vigili del Fuoco di PADOVA

OGGETTO : VALUTAZIONE DI CONFORMITA' **POSITIVA CONDIZIONATA** DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 3 D.P.R. N. 151/2011.
Pratica VV.F. n. 27042 relativa all'attività n. 54.1.B - 70.1.B74.2.B del D.P.R. n. 151/2011.
Ditta A.R.C. S.R.L. - VIA ARZARI 6 CAMPODARSEGO.-

Si comunica che a seguito di esame del progetto allegato alla domanda in oggetto, non sono emersi apprezzabili elementi di difformità alle norme e ai criteri di sicurezza antincendio.

Si ritiene comunque opportuno puntualizzare quanto segue:

- Anche per quanto non specificato in dettaglio nel progetto, o non direttamente deducibile dalla documentazione presentata, si richiama l'obbligo dell'integrale rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici in materia di sicurezza antincendio
- Contestualmente all'eventuale presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio attività, ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011, dovranno essere allegate le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- Ove l'attività risulti inquadrabile come luogo di lavoro, si rimanda al rispetto integrale del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dei decreti applicativi, con particolare riferimento al DM 10/3/98, ovvero si rimanda ai prescritti dell'art.6 del DPR 151/2011

In conformità a quanto disposto dal p.to S.5.7.2 si previsto un piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio

In tale registro, che sarà frutto tra l'altro di specifica richiesta durante il sopralluogo, sia previsto un calendario periodico a seconda dell'urgenza dei controlli associato all'operatore che ha la responsabilità di eseguirli

L'area esterna al fabbricato dovrà essere lasciata sgombra di ogni materiale combustibile anche al fine di non vanificare le verifiche delle distanze di sicurezza calcolate in S3

Il Funzionario Tecnico
(D.V.D. Salvatore ESPOSITO)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2, del D.Lvo 12/02/1993 n°39 e art. 3-bis co 4-bis, del D.Lvo 7/03/2005, n° 82
Non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa.

___ / ___